


Fernwärme

Technische Anschlussbedingungen TAB von Energie Wasser Bern

Niedertemperatur (NT) unter 110°C

Beiblatt – Niederwangen



Auslegung	
Maximal zulässige Temperatur	110 [°C]
Maximaler Betriebsdruck	16.0 [bar _ü]
Maximaler Druckverlust (gesamte Strecke Primärseite bis Gebäudeaustritt)	1.0 [bar]
Minimaler Differenzdruck im Netz	1.0 [bar]
Nenndruck Netz	25 [PN]
Medium	Reinwasser konditioniert (Deionat)
Vorlauf	
Temperatur nominal (Normalbetrieb kontinuierlich)	90 [°C] ± 10 [°C]
Temperatur maximal (Spitzenbetrieb)	100 [°C]
Rücklauf	
Temperatur nominal	≤ 55 [°C]